

Procedura

Registro di Sistema Bando :PI055011-26

Ente Appaltante :ASL Viterbo

Oggetto :GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25-71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, DI ARREDI TECNICI PER L'ALLESTIMENTO DELLA RADIOFARMACIA DELLA UOSD MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. VITERBO.

CIG:BAD56C0565

Richiedente

[REDACTED]

Richiesta chiarimento

Registro di Sistema:PI072354-26del07/04/2026 10:57:09

Chiarimento

Spettabile Amministrazione,

con riferimento al Capitolato speciale d'onori, articolo 1 – pagina 2, ed in particolare al seguente passaggio:

“Ove necessario, l'adeguamento dei locali nonché la realizzazione delle opere murarie ed impiantistiche propedeutiche alla consegna ed installazione “chiavi in mano” delle apparecchiature”,

si chiede cortesemente di voler confermare se risultino accettabili e conformi i seguenti limiti di fornitura, così come riportati nella nostra offerta.

La fornitura non include:

- la costruzione di edifici
- tutte le esclusioni previste nell'Offerta

Limiti di fornitura – Celle Calde:

- Connessioni dei quadri di alimentazione elettrica alla linea protetta da un interruttore automatico di circuito e da un interruttore di sicurezza.
- Realizzazione di una tubatura di estrazione dell'aria dalle flange posizionata sulla parte superiore delle celle.
- Realizzazione delle linee dei gas tecnici e aria compressa con riduttore di pressione posizionato accanto alla parte superiore della cella.

Verifica della capacità di tenuta di carico del pavimento e dell'ingombro reale delle porte e corridoi (l x h.), in conformità al peso e alle dimensioni fornite dal Venditore.

Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono Distinti saluti.

Risposta a Richiesta Chiarimento

Registro di Sistema:PI072973-26del07/04/2026 18:48:45

Risposta Quesito

Si rimanda alla disposizioni della Lex Specialis di gara e si specifica che la scrivente Stazione Appaltante NON è in condizione di poter fornire indicazioni in merito alla conformità tecnica della Vs offerta, che tra le altre cose NON dovrebbe nemmeno essere resa nota prima della presentazione dell'offerta.

A tal proposito si invoca il principio di SEGRETEZZA DELLE OFFERTE nella loro interezza (amministrative, tecniche ed economiche).